

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лицей №15»

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель профкома Лицея № 15



С Ю. Киселева
09.01.2025

Директор Лицея № 15

Приказ № 23 от 24.02.2025



Л.Ю. Вильгань

ИНСТРУКЦИЯ №4-Л

о мерах пожарной безопасности и эвакуации при пожаре в лагере с дневным пребыванием детей и лагере труда и отдыха

1. Общие требования

- 1.1. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности и эвакуации при пожаре в лагере дневного пребывания детей (ЛДП) и лагере труда и отдыха (ЛТО) (далее – Инструкция) устанавливает требования пожарной безопасности для зданий, сооружений, помещений и территорий ЛДП и ЛТО, нормы поведения работников в целях обеспечения пожарной безопасности.
- 1.2. Настоящая инструкция разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.3. Начальник ЛДП, начальник ЛТО, воспитатели и иные работники лагеря, а также дети, посещающие ЛДП и ЛТО (далее – воспитанники), обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации людей и ликвидации пожара.
- 1.4. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в ЛДП и ЛТО, выполнение инструкции о мерах пожарной безопасности в ЛДП и ЛТО (далее – лагерь) несут – начальник ЛДП и начальник ЛТО.
- 1.5. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе в ЛДП и ЛТО не допускаются.
- 1.6. Начальник ЛДП и начальник ЛТО (далее – начальник) обязаны:
 - а) обеспечить выполнение данных правил и осуществлять контроль соблюдения установленного в лагере противопожарного режима всеми сотрудниками, воспитанниками, а также принимать незамедлительные меры по устранению выявленных недостатков;
 - б) организовать изучение общей инструкции о мерах пожарной безопасности и эвакуации при пожаре в лагере и проведение противопожарного инструктажа со всеми сотрудниками. Определить сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа, а также список должностных лиц, на которых возлагается его проведение;
 - в) обеспечить изучение сотрудниками и воспитанниками плана эвакуации и порядка оповещения людей, а также обеспечить изучение обязанностей и действий сотрудников в случае возникновения пожара.
 - г) обеспечить изучение сотрудниками порядка осмотра и закрытия помещений после завершения занятий. Обеспечить осмотр и закрытие помещений после массовых мероприятий и спортивных соревнований;
 - д) совместно с директором образовательной организации обеспечить своевременное исполнение мероприятий по противопожарной безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов.
- 1.7. Со всеми детьми должны проводиться беседы на тему предупреждения пожаров на территории лагеря, в лесу, дома.
- 1.8. По возможности необходимо провести практические занятия в лагере, направленные на отработку плана эвакуации.

1.9. Лица, действие или бездействие которых привело к возникновению нарушения настоящей инструкции, привлекаются к уголовной, административной, дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

2. Характеристики лагеря и специфика пожарной опасности

2.1. Для функционирования лагеря выделены помещения образовательной организации. Производственные процессы не ведутся. Имеются выделенные помещения для занятий детей лагеря по отрядам, подсобное помещение, служебные помещения, административные помещения, актовый и спортивный залы, столовая. Использование в пищеблоке лагере электрооборудования (электроводонагревателей, теплового электрооборудования для приготовления пищи).

2.2. Особо важным фактором в лагере является пребывание детей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет.

3. Ответственные за пожарную безопасность, эвакуацию и оказание первой помощи в случае пожара в оздоровительном лагере

3.1. Ответственным за пожарную безопасность в лагере является лицо, назначенное приказом директора образовательной организации, на базе которой открыт лагерь, и начальник лагеря.

3.2. Ответственным за оказание первой помощи пострадавшим является медицинский работник, оказывающий образовательной организации, на базе которой открыт лагерь, безвозмездные медицинские услуги.

3.3. За эвакуацию детей ответственны воспитатели отрядов.

4. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в лагере

4.1. Начальник лагеря и ответственный за пожарную безопасность обязаны обеспечить строгое выполнение инструкции о мерах пожарной безопасности в лагере, а также:

- соблюдение требований противопожарной безопасности, выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны;
- разработку и осуществление мер по обеспечению противопожарной защиты в лагере;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать сотрудников и воспитанников лагеря мерам противопожарной защиты;
- обеспечивать контроль за содержанием в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения, не допускать их применения не по их прямому назначению;
- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, выявлять лиц, виновных в нарушении требований противопожарной безопасности, по вине которых возник пожар;
- предоставлять в установленном порядке во время тушения пожаров на территории лагеря необходимые силы и средства, участвующие в выполнении мероприятий, направленных на ликвидацию пожаров, и привлеченных к тушению пожаров сил;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими своих служебных обязанностей на территории лагеря;
- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии противопожарной безопасности в лагере, а также произошедших на его территории пожарах и их последствиях;
- обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении пожара в лагере;

- обеспечить проведение инструктажа о действиях персонала лагеря по эвакуации людей при пожаре, проверить наличие планов эвакуации в случае возникновения пожара в доступном для ознакомления месте;
- обеспечить объект огнетушителями по нормам согласно требованиям противопожарной безопасности;
- обеспечивать доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время;
- в помещениях и кабинетах для занятий детей размещать только необходимую для этих целей мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках;
- проконтролировать наличие на посту вахтера (сторожа, охраны) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре;
- знать сигналы оповещения при пожаре;
- проверить исправность знаков противопожарной безопасности, в том числе тех, которые обозначают пути эвакуации людей и эвакуационные выходы;
- проводить противопожарную пропаганду среди сотрудников лагеря и детей.

4.2. Все сотрудники, работающие в лагере, обязаны:

- строго соблюдать все требования инструкции о мерах пожарной безопасности в лагере, требования противопожарной безопасности, установленные в лагере и образовательной организации;
- знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения;
- строго соблюдать требования противопожарной безопасности на своём рабочем месте, обеспечить ежедневную уборку и поддерживать надлежащий порядок в помещениях лагеря;
- организовать с детьми в отрядах занятия (беседы) по изучению правил противопожарной безопасности в быту;
- после завершения занятий в лагере все пожароопасные вещества и материалы убрать в специально оборудованные помещения;
- при выявлении каких-либо нарушений в работе оперативно извещать об этом начальника лагеря (при его отсутствии - директора образовательной организации или заведующего хозяйством);
- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной службы, до прибытия пожарной охраны принять все возможные меры по спасению детей;
- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожаров (при необходимости и(или) по требованию пожарной охраны);
- своевременно проходить инструктажи по противопожарной безопасности;
- выполнять все предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований противопожарной безопасности в лагере.

5. Порядок содержания территории, зданий и помещений лагеря

5.1. Территория, на которой располагается лагерь, должна содержаться в надлежащей чистоте. Отходы горючих материалов, сухую траву необходимо своевременно убирать и вывозить с территории лагеря.

5.2. Дороги, проезды и подъезды к пожарным источникам воды, а также доступы к противопожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободны. О закрытии отдельных участков дорог или проездов в связи с проведением ремонтных работ или по иным причинам, препятствующим проезду автомобилей пожарной службы, необходимо немедленно оповестить пожарную охрану.

5.3. Эвакуационные выходы из помещений, в которых размещен лагерь, не должны использоваться для складирования и хранения материалов и оборудования, а так же на пришкольной территории образовательной организации, на базе которой открыт лагерь (далее

- территория лагеря), не должны находиться посторонние предметы, материалы и оборудование, кроме того, такую территорию нельзя использовать для стоянки автотранспорта.
- 5.4. Разведение костров, сжигание мусора на территории лагеря строго запрещено.
- 5.5. В лагере отряды детей младших возрастов должны быть размещены не выше второго этажа.
- 5.6. Количество детей при размещении в помещениях должно соответствовать установленным нормам.
- 5.7. Расстановка мебели и оборудования в помещениях для занятий, столовой, актовом зале, спортивном зале не должна препятствовать эвакуации людей и свободному подходу к средствам пожаротушения.
- 5.8. В кабинетах для занятий допускается размещать только необходимые для обеспечения этого процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия, плакаты и т.п.
- 5.9. Приборы, мебель, принадлежности, пособия, плакаты и т.п., размещаемые в кабинетах, должны храниться в специальных шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.
- 5.10. Ежедневно должны убираться от использованного материала помещения для занятий с использованием цветной бумаги, картона, ткани.
- 5.11. Помещения лагеря должны быть оборудованы средствами оповещения людей о возникшем пожаре. Для оповещения людей о пожаре могут применяться внутренняя телефонная и радиотрансляционная сети, специально смонтированные сети вещания, речевая противопожарная сигнализация, звонки и иные звуковые сигналы.
- 5.12. Двери (люки) чердачных и технических помещений здания (насосных, вентиляционных камер, бойлерных, складов и кладовых, электрощитовых и т.д.) должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков необходимо хранить в строго определенном месте, доступном для получения их в любое время суток.
- 5.13. Наружные пожарные лестницы, лестницы-стремянки и ограждения на крыше здания всегда должны содержаться в исправном состоянии.
- 5.14. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида и других легко воспламеняющихся материалов в помещениях лагеря, а также в иных помещениях, подвалах и цокольных помещениях здания не допускается.
- 5.15. В помещениях лагеря запрещено:
- а) совершать перепланировку с отступлением от требований строительных норм и правил;
 - б) применять для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы;
 - в) размещать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;
 - г) снимать дверные полотна в проемах, которые соединяют коридоры с лестничными клетками;
 - д) забивать двери эвакуационных выходов;
 - е) применять электроплитки, кипятильники, электрочайники и т.п. для приготовления пищи, за исключением специально оборудованных для этого помещений;
 - ж) размещать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;
 - з) выполнять огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в помещениях людей;
 - и) оборачивать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
 - к) хранить и использовать в помещениях лагеря легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества и пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

л) выполнять уборку помещений лагеря, очистку оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

м) оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть компьютеры и оргтехнику, телевизоры и любые другие электроприборы.

5.16. Использование утюгов допускается только в специально предназначенных для этих целей помещениях. Выполнение глажения допускается только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги должны быть установлены на подставках, выполненных из огнеупорных материалов.

5.17. В здании и (или) помещениях лагеря должны быть первичные средства пожаротушения.

5.18. После завершения занятий в кабинетах лагеря, воспитатели должны тщательно осмотреть помещение, устранить обнаруженные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть.

5.19. Пожарная безопасность на пищеблоке лагеря при использовании теплового электрооборудования для приготовления пищи:

- работники, в том числе организации, с которой заключен муниципальный контракт на обеспечение горячим питанием детей, посещающих лагерь, выполняющие приготовление пищи для лагеря, работающие с электронагревательным оборудованием на пищеблоке допускаются к работе на оборудовании только после проведения необходимого инструктажа и изучения инструкций заводов-изготовителей по безопасной работе на установленном оборудовании.

- При эксплуатации электроплит, пароконвектоматов для приготовления продуктов необходимо:

- * не перемещать рядом с ними легковоспламеняющиеся и горючие вещества с целью предотвращения возгорания;

- * при возникновении неисправности в работе электрической плиты или пароконвектомата, а также нарушении защитного заземления их корпусов, работу немедленно прекратить и выключить данное оборудование;

- * при коротком замыкании и загорании электроплиты или пароконвектомата немедленно отключить данное оборудование от электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью порошкового огнетушителя.

- * работу на оборудовании продолжить только после полного устранения неисправности.

- При выполнении работ на пищеблоке не допускается:

- * хранить и размещать вблизи и на электрооборудование для приготовления пищи посторонние предметы, прихватки, паки и упаковки от продуктов, деревянную кухонную утварь и пр.;

- * использовать тепловое оборудование с неисправным датчиком реле температуры, имеющим неисправности;

- * оставлять включенным тепловое оборудование после окончания процесса приготовления;

- * охлаждать водой жарочную поверхность используемого оборудования.

- По окончании рабочего дня перед закрытием помещения пищеблока проверить отключение электронагревательных приборов и оборудования от электрической сети.

- На пищеблоке на рабочих местах не допускается хранение горючих веществ и материалов.

- Количество продуктов и материалов, предназначенных для обслуживания детей на пищеблоке, не должно превышать сменной потребности на одно рабочее место.

- Количество продуктов в подсобных помещениях и кладовых не должно превышать вместимость стеллажей, полок и располагаться только на них.

6. Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов

6.1. Во время эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов из здания размещения лагеря строго запрещено:

- оборудовать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, которые могут препятствовать свободной эвакуации людей из здания;
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки и марши, двери) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и любыми другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- оборудовать в тамбурах выходов вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие в случае пожара), а также снимать их;
- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и окон.

6.2. Все двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться наружу, по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по противопожарной безопасности.

6.3. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без использования ключа.

6.4. Начальник лагеря в случае расстановки в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обязан обеспечить наличие свободных проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

6.5. В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов должны присутствовать предписывающие и указательные знаки безопасности.

6.6. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны быть перекрыты каким-либо оборудованием и предметами.

6.7. Двери лестничных клеток, коридоры, тамбуры и холлы должны иметь уплотнения в притворах, оборудованы специальными устройствами самостоятельного закрытия, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии. В период нахождения людей в помещениях лагеря двери эвакуационных выходов из здания допускается запирать только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (здвижек, крючков и т.д.).

7. Вентиляция и кондиционирование воздуха

7.1. Неисправные устройства систем вентиляции и кондиционирования воздуха, а также кухонные очаги эксплуатировать строго запрещено.

7.2. Использование вентиляционных каналов для отводов продуктов сгорания от газовых приборов категорически запрещено.

7.3. Хранение в вентиляционных камерах какого-либо оборудования и материалов не разрешается.

7.4. Автоматические огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны), расположенные на воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматической пожарной сигнализацией и системами пожаротушения, противопожарные разделки дымоходов, вытяжные зонты и каналы от плит всегда должны содержаться в исправном состоянии.

7.5. Во время эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха строго запрещено:

- а) отключать огнезадерживающие устройства;
- б) выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие горючие вещества;
- в) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.

7.6. В местах забора воздуха должна быть полностью исключена возможность появления горючих газов, паров, дыма, искр и открытого огня.

8. Электроустановки

8.1. Электрические сети и электрооборудование, которые используются в лагере, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

8.2. Администрация образовательной организации обязана обеспечить обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, использующихся на территории пришкольного лагеря; своевременное выполнение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей.

8.3. Устройство и эксплуатация временных электросетей не допускается.

8.4. В производственных, складских и других помещениях с наличием горючих материалов и изделий в стораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).

8.5. Переносные светильники должны быть оснащены защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников и другой переносной и передвижной электроаппаратуры необходимо использовать гибкие кабели с медными жилами и резиновой изоляцией в оболочке, устойчивой к окружающей среде. Подключение переносных светильников к электросети необходимо предусматривать от ответвительных коробок со штепсельными розетками.

8.6. Осветительная электросеть должна быть выполнена так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,5 м от тары в складских помещениях.

8.7. Электродвигатели должны своевременно очищаться от пыли. Строго запрещено накрывать электродвигатели какими-либо горючими материалами.

8.8. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и проводки, должны незамедлительно устраняться. Неисправные электросети и электрооборудование следует немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

8.9. Во время эксплуатации электроустановок строго запрещено:

- а) использовать электрические кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- б) оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными окончаниями;
- в) использовать поврежденные (неисправные) электрические розетки, дозовые коробки, рубильники и другие электроустановочные изделия;
- г) завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;
- д) применять ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;
- е) использовать для прокладки электросетей радио- и телефонные провода;
- ж) применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители;

з) снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого типа.

8.10. Любые новые подключения различных токоприемников (электродвигателей, нагревательных приборов и т.д.) должны выполняться только после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений.

8.11. Во всех помещениях, используемых для лагеря (независимо от их назначения), которые после завершения работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны отключаться от электросети.

9. Противопожарное водоснабжение и установки пожарной автоматики

9.1. Для безопасного функционирования лагеря администрация образовательной организации обязана обеспечить организацию технического обслуживания, исправного состояния и постоянной готовности к использованию системы противопожарного водоснабжения (наружных водопроводных сетей с установленными на них пожарными гидрантами и указателями, внутренних пожарных кранов; стационарных установок водоснабжения, приспособленных для забора воды на случай возникновения пожара).

9.2. Внутренние пожарные краны периодически должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем запуска воды. О результатах технического обслуживания и проверок должны быть составлены соответствующие акты.

9.3. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые должны быть опломбированы. В шкафу должен присутствовать рычаг для облегчения открытия крана.

9.4. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам.

9.5. На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны: буквенный индекс ПК; порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей пожарной части.

9.6. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных водоемов и резервуаров необходимо незамедлительно поставить в известность об этом пожарную охрану.

9.7. Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов должны быть постоянно закрыты.

9.8. Для безопасного функционирования лагеря администрация образовательной организации должна обеспечить работоспособность и надежную эксплуатацию пожарной автоматики в соответствии с требованиями Типовых правил технического содержания установок пожарной автоматики. Техническое обслуживание установок пожарной автоматики должно проводиться специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию на этот вид деятельности, с которой у образовательной организации должен быть заключен договор.

9.9. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

9.10. В процессе эксплуатации пожарной автоматики строго запрещено:

- а) устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей пробки и заглушки;
- б) преграждать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
- в) складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;
- г) использовать установки для подвески или крепления какого-либо оборудования;
- д) нанесение на оросители и извещатели краски, побелки, штукатурки и других защитных покрытий во время проведения ремонтов и в процессе их эксплуатации.

10. Первичные средства пожаротушения

10.1. Здание образовательной организации, на базе которой открыт лагерь, должно быть оснащено первичными средствами пожаротушения, установками пожаротушения и пожарными кранами.

10.2. Места расположения первичных средств пожаротушения должны быть указаны в планах эвакуации, а внешнее оформление и указательные знаки для определения мест расположения первичных средств пожаротушения должны соответствовать требованиям соответствующего ГОСТа.

10.3. Ручные огнетушители должны быть размещены согласно требованиям соответствующего ГОСТа:

а) путем навески на вертикальные конструкции на высоте, не превышающей 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя.

б) путем установки в пожарные шкафы, в специальные тумбы или на пожарные стенды.

10.4. Огнетушители должны быть установлены таким образом, чтобы был хорошо виден находящийся на его корпусе текст инструкции по эксплуатации. Конструкции и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей.

10.5. Огнетушители должны быть размещены в строго определенных и легкодоступных местах, где должно быть полностью исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей. После размещения огнетушителей не должны быть ухудшены условия эвакуации людей.

10.6. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

10.7. В процессе эксплуатации и технического обслуживания огнетушителей необходимо руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого типа.

10.8. Ежедневный контроль сохранности, содержания и постоянной готовности к действию первичных средств пожаротушения осуществляется ответственным за пожарную безопасность.

10.9. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и иных нужд, не связанных с ликвидацией пожаров, категорически запрещено.

11. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

11.1. На территории и в помещениях лагеря категорически запрещено курить и использовать открытый огонь.

11.2. Пожароопасные работы (огневые, сварочные работы и т.п.) должны осуществляться в зданиях и на территории лагеря только с разрешения директора образовательной организации и только в отсутствие детей и персонала.

11.3. Порядок проведения пожароопасных работ и меры противопожарной безопасности при их проведении должны строго соответствовать требованиям действующих «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

11.4. Во время проведения огневых работ в лагере, с соблюдением п. 11.2 настоящей Инструкции, необходимо:

- перед осуществлением огневых работ провентилировать помещения лагеря, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;

- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения лагеря, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, открыть все окна;

- обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения;

- осуществлять постоянный контроль состояния парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;
- немедленно остановить выполнение огневых работ в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

11.5. Во время осуществления огневых работ, с соблюдением п. 11.2 настоящей Инструкции, строго запрещено:

- приступать к выполнению работы при неисправной аппаратуре;
- осуществлять огневые работы на свежоокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
- применять одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
- допускать к самостоятельной работе сотрудников, не имеющих соответствующего квалификационного удостоверения;
- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами, наполненными сжатыми, сжиженными и растворенными газами;
- выполнять работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горячей водой, а также находящихся под электрическим напряжением;
- осуществлять огневые работы одновременно с наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с использованием горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

11.6. Все работы, связанные с использованием открытого огня, должны выполняться до начала использования горючих материалов.

12. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов

12.1. Рабочие места в административных помещениях, кабинетах для занятий, помещениях для приготовления пищи, складских помещениях для продуктов (кладовых) лагеря должны ежедневно убираться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли.

12.2. Горючие вещества и материалы (бумага, картон, упаковка от продуктов питания и т.д.) должны ежедневно выноситься из здания и храниться в специально предназначенном для этих целей контейнере.

12.3. Контейнер с мусором должен своевременно вывозиться соответствующими службами, по мере его заполнения.

12.4. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях материалов:

12.4.1. В помещениях лагеря не проводятся работы, связанные с производством.

12.4.2. Хранение в помещениях горючих веществ, материалов, запрещено.

13. Порядок осмотра и закрытия помещений лагеря по окончании работы

13.1. Сотрудник, последним покидающий помещение лагеря (или ответственный за противопожарную безопасность), должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

- отключить все электрические приборы, установленные в помещении от электросети и аккумуляторов;
- проверить отсутствие бытового мусора в помещении;
- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;
- закрыть все окна и фрамуги;
- проверить и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

13.2. В случае выявления сотрудником лагеря каких-либо неисправностей следует известить о случившемся начальника лагеря (при отсутствии – директора образовательной организации или заведующего хозяйством).

13.3. Сотруднику, проводившему осмотр, при наличии противопожарных недочетов, закрывать помещение лагеря категорически запрещено.

13.4. После устранения (при необходимости) недочетов сотрудник должен закрыть помещение.

14. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий в лагере

14.1. Ответственным за обеспечение пожарной безопасности во время проведения культурно-массовых мероприятий (спектаклей, концертов, киносеансов, конкурсов и т.п.) в летнем оздоровительном лагере дневного пребывания является начальник лагеря.

14.2. Перед началом культурно-массовых мероприятий начальник лагеря должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям противопожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все обнаруженные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.

14.3. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство сотрудников лагеря.

14.4. Во время проведения культурно-массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться воспитатели, которые должны быть проинструктированы о мерах противопожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара, и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований противопожарной безопасности во время проведения культурно-массового мероприятия.

14.5. Культурно-массовые мероприятия в лагере должны проводиться:

а) в зданиях 1 и 2 степени огнестойкости — в помещениях любого этажа;

б) в зданиях 3-5 степени огнестойкости — только в помещениях 1 этажа, при этом ограждающие конструкции внутри помещений зданий 5 степени огнестойкости должны быть оштукатурены или обработаны огнезащитным составом. Проведение культурно-массовых мероприятий в подвальных и цокольных помещениях строго запрещено.

14.6. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.

14.7. Количество мест в помещениях при проведении культурно-массовых мероприятий устанавливается из расчета 0,75 кв. м на человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий из расчета 1,5 кв. м на одного человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не разрешается.

14.8. Количество непрерывно установленных мест в ряду должно быть не более:

- в зданиях 1, 2 и 3 степени огнестойкости при односторонней эвакуации – 30, при двухсторонней эвакуации – 60.

- в зданиях 4 и 5 степени огнестойкости при односторонней эвакуации – 15, при двухсторонней эвакуации – 30.

14.9. Расстояние между рядами должно быть:

количество непрерывно установленных мест в ряду		наименьшее расстояние между спинками сидений (м)	ширина прохода между рядами в метрах
при односторонней эвакуации	при двухсторонней эвакуации		
до 7	до 15	0,80	0,35
8-12	16-25	0,85	0,40
13-20	26-40	0,90	0,45
21-25	41-45	0,95	0,50
26-30	51-60	1,00	0,55

14.10. Ширина продольных и поперечных проходов в помещениях лагеря для проведения культурно-массовых мероприятий должна быть не меньше одного метра, а проходов, ведущих к выходам, не меньше ширины самих выходов. Все проходы и выходы должны быть расположены так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей. Сокращать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах добавочные места не допускается.

14.11. Эвакуационные выходы из помещений лагеря должны быть обозначены световыми указателями с надписью «выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. В случае нахождения людей в помещениях лагеря световые указатели должны быть во включенном состоянии.

14.14. В помещениях лагеря, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, строго запрещено:

- а) использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- б) оклеивать стены и потолки обоями и бумагой;
- в) использовать горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;
- г) хранить бензин, керосин и любые другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- д) хранить имущество, инвентарь и иные предметы, вещества и материалы под сценой, а также в подвалах, расположенных под помещениями, где проводятся культурно-массовые мероприятия;
- е) применять предметы оформления помещений, декораций и сценическое оборудование, выполненное из горючих синтетических материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила и т.п.);
- ж) применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с использованием химических и других веществ, способных вызвать возгорание;
- з) размещать стулья, кресла и т.п., конструкции которых сделаны из пластмасс и других легковоспламеняющихся материалов;
- и) устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно открывающиеся запоры;
- к) помещать на окна глухие решетки.

14.15. Полы помещений лагеря должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При разности уровней смежных помещений, в проходах должны быть оборудованы пологие пандусы.

14.16. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, применяемая на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с последующим составлением акта в двух экземплярах.

14.17. Начальник лагеря обязан контролировать соблюдение требований настоящей инструкции.

14.18. Участие в культурно-массовых мероприятиях лагеря детей и взрослых, одетых в костюмы, изготовленных из ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом, строго запрещено.

15. Порядок действий работников лагеря в случае возникновения пожара и эвакуации

15.1. В случае возникновения пожара, действия сотрудников лагеря и привлекаемых к ликвидации пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их экстренную эвакуацию и спасение.

15.2. Каждому сотруднику лагеря при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении, на территории (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану с указанием наименования образовательной организации, адреса места ее расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщаемого информацию;
- принять меры по эвакуации людей (в случае автоматического несрабатывания АПС привести в действие ручной извещатель АПС), а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии;
- доложить о пожаре начальнику лагеря (при отсутствии администрации образовательной организации).

15.3. Все работы в помещении (помещениях), где возник пожар должны быть немедленно остановлены.

15.4. Необходимо незамедлительно известить людей о возникшем пожаре.

15.5. В случае пожара и других чрезвычайных ситуаций эвакуация проводится по наиболее короткому и безопасному пути с учетом сложившейся обстановки.

15.6. Начальник лагеря (ЛДП/ЛТО) должен:

- проверить, поступил ли сигнал с АПС на пульт пожарной охраны;
- доложить в пожарную часть о возникновении пожара;
- оповестить всех сотрудников лагеря о пожаре и принять меры по эвакуации людей из здания.

15.7. Необходимо приступить к эвакуации детей и персонала лагеря в соответствии с планом эвакуации:

- Воспитатели и вожатые должны открыть все эвакуационные выходы и сохраняя спокойствие, без паники эвакуировать детей согласно плану эвакуации из здания на безопасное расстояние от очага возгорания, взяв с собой Журнал учета посещаемости детей и по возможности воду на случай чрезвычайной ситуации.
- При наличии на пути эвакуации турникетов, вручную открыть и заблокировать их в открытом состоянии. В случае, невозможности открыть указанные устройства, использовать дублирующие выходы, у которых нет препятствий.

15.8. Следует осуществить переключку детей по спискам и отчитаться по результатам ответственному сотруднику лагеря по эвакуации.

15.9. Необходимо отключить электроэнергию, остановить систему вентиляции.

15.10. Удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников лагеря, не участвующих в ликвидации пожара.

15.11. По возможности и при отсутствии опасности жизни и здоровью организовать работы, направленные на спасение ценного имущества (документов).

15.12. По возможности и при отсутствии опасности жизни и здоровью следует приступить к тушению очага возгорания и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения до приезда пожарной бригады.

15.13. Начальник лагеря при необходимости должен вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы.

15.14. Обязанности начальника лагеря при пожаре:

- распоряжается о прекращении любой деятельности в лагере, кроме работ, связанных с мероприятиями по спасению детей и ликвидацией пожара;
- до прибытия подразделений пожарной охраны осуществляет общее руководство и координацию действий персонала лагеря по эвакуации детей и ликвидации пожара;
- контролирует, все ли воспитанники лагеря и персонал эвакуированы за пределы опасной зоны;
- в случае если не все дети и персонал лагеря смогли покинуть помещения, если позволяет обстановка, незамедлительно организовывает спасение людей, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
- обеспечивает строгое соблюдение безопасности персоналом лагеря, принимающим участие в спасательных работах;

- организывает встречу подразделений пожарной охраны, оказывает им помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к зданию, где произошел пожар, кратко описывает сложившуюся обстановку, обратив особое внимание на предполагаемые места возможного нахождения детей и персонала, нуждающихся в эвакуации, указывает окна этих помещений;

- по прибытии пожарного подразделения информирует руководителя ликвидации пожара о конструктивных и технологических особенностях образовательного учреждения, прилегающих строений и сооружений, сообщает другие сведения, которые необходимы для успешной ликвидации пожара.

15.15. Обязанности воспитателей при пожаре и эвакуации:

- подготовить детей к эвакуации: прекратить занятия, игры, прием пищи;

- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации детей в безопасную зону в кратчайший срок;

- исключить условия, способствующие возникновению паники, при этом нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- быстро организовать детей в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее безопасный путь, эвакуировать из здания расположения лагеря;

- эвакуировать группы детей необходимо не менее, чем двум взрослым, при этом один взрослый - впереди группы, второй - замыкает группу и следит за состоянием детей, в случае необходимости помогает им, успокаивает и не дает отстать от группы;

- при задымлении помещения попросить детей пригнуться и выводить их в таком положении;

- при выходе из помещения закрывать за собой двери для предотвращения распространения дыма и огня;

- размещать детей отрядами на эвакуационной площадке;

- после эвакуации в безопасное место, сверить всех детей по списку, убедиться в наличии всех детей, а в случае отсутствия какого-либо ребенка сообщить об этом начальнику лагеря (с указанием);

- если у кого-то из детей ухудшилось самочувствие, возникла тошнота, рвота немедленно покажите ребенка медицинскому работнику (если таковой имеется) и (или) вызовите скорую помощь;

- доложите начальнику лагеря о том, что все дети находятся с вами в безопасности и под вашим наблюдением, а в случае отсутствия какого-либо ребенка сообщить: где и когда в последний раз видели ребенка.

15.16. Отключение электроэнергии при пожаре:

- Отключение электроэнергии в помещениях лагеря осуществляет лицо, назначенное директором образовательной организации ответственным за такого рода действия лицом.

- Отключать электроэнергию в помещениях лагеря следует только по указанию начальника лагеря, ответственного сотрудника за пожарную безопасность или руководителя тушения пожара.

- Общее обесточивание помещений лагеря производится из электрощитовой.

16. Порядок размещения и использования огнетушителей.

Меры безопасности при работе с ними

16.1. Огнетушители не должны препятствовать безопасной эвакуации людей из здания. Огнетушители следует размещать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте, не превышающей 1,5 метра.

16.2. Огнетушители, находящиеся в здании, должны быть исправны и в достаточном количестве.

16.3. Строго запрещено применять огнетушители для нужд, не связанных с ликвидацией возгораний. Запрещено перемещение огнетушителей с мест их постоянного размещения.

16.4. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой. Не разрешается размещать в помещениях и использовать огнетушители, не обозначенные номерами. Номер на огнетушителе является гарантией его проверки и учета и, как следствие, его исправности.

16.5. Огнетушители должны располагаться на видных, легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей.

16.6. Для тушения твердых горючих веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, электропроводки (до 1000 вольт) следует использовать имеющиеся порошковые и углекислотные огнетушители.

16.7. Правила применения огнетушителей:

- поднести огнетушитель к очагу пожара (возгорания);
- сорвать пломбу;
- выдернуть чеку за кольцо;
- путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом следует струю огнетушащего вещества направить на очаг возгорания.

16.8. Общие рекомендации по тушению огнетушителями:

- при тушении пролитых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей тушение необходимо начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя;
- горящую вертикальную поверхность следует тушить снизу вверх;
- наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц;
- после использования огнетушителя необходимо заменить его новым, годным к применению;
- использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с ликвидацией пожаров, категорически запрещено.

17. Оказание первой помощи пострадавшим при пожаре

17.1. Наиболее характерными видами повреждения во время пожара являются: травматический шок, термический ожог, удушье, ушибы, переломы, ранения.

17.2. Строго запрещено:

- перетаскивать или перекладывать пострадавшего на другое место, если ему ничто не угрожает и первую помощь можно оказать на месте. Особенно это касается пострадавших с переломами, повреждениями позвоночника, а также имеющих проникающие ранения;
- давать воду, лекарства находящемуся без сознания пострадавшему, т.к. он может задохнуться;
- удалять инородные тела, выступающие из грудной, брюшной полости или черепной коробки, даже если кажется, что их легко можно извлечь;
- оставлять находящегося без сознания пострадавшего в положении на спине, т.к. он может задохнуться в случае рвоты или кровотечения.

17.3. Необходимо:

- как можно быстрее вызвать «Скорую помощь», точно и внятно назвав место, где произошел пожар;
- если у вас нет уверенности, что информацию правильно поняли, звонок лучше повторить;
- до приезда бригады «Скорой медицинской помощи» попытаться найти медицинского работника, который сможет оказать пострадавшему более квалифицированную первую медицинскую помощь;

- в случае, когда промедление может угрожать жизни пострадавшего, необходимо оказать ему первую помощь, не забывая при этом об основополагающем медицинском принципе – «не навреди».

17.4. Основные действия при оказании первой помощи:

17.4.1. При травматическом шоке следует:

- осторожно уложить пострадавшего на спину, в случае возникновения рвоты повернуть его голову набок;
- проверить, присутствует ли у пострадавшего дыхание и сердцебиение. Если нет, необходимо немедленно начать реанимационные мероприятия;
- быстро остановить кровотечение, иммобилизовать места переломов;
- вызвать скорую медицинскую помощь.

17.4.2. При травматическом шоке запрещено:

- переносить пострадавшего без надежного обезболивания, а в случае переломов – без иммобилизации;
- снимать прилипшую к телу после ожога одежду;
- давать пострадавшему воду (если он предъявляет жалобы на боль в животе);
- оставлять пострадавшего одного без наблюдения.

17.4.3. При термическом ожоге необходимо:

- аккуратно освободить обожженную часть тела от одежды; если нужно, разрезать, не сдирая, приставшие к телу куски ткани;
- не допускается вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности руками, смазывать ее жиром, мазью и любыми другими веществами.

17.4.4. При ограниченных ожогах I степени следует:

- на покрасневшую кожу наложить марлевую салфетку, смоченную спиртом;
- немедленно начать охлаждение места ожога (предварительно прикрыв его салфеткой и ПХВ-пленкой) холодной водопроводной водой в течение 10 – 15 минут.
- на пораженную поверхность наложить чистую, лучше стерильную, падающую повязку.

17.4.5. При обширных ожогах необходимо:

- после наложения повязок напоить пострадавшего горячим чаем;
- тепло укутать пострадавшего и срочно доставить его в лечебное учреждение.

17.4.6. При удушье следует:

- обеспечить приток свежего воздуха к пострадавшему;
- уложить пострадавшего таким образом, чтобы ножной конец был приподнят;
- расстегнуть одежду, стесняющую дыхание;
- при отсутствии самостоятельного дыхания немедленно начать выполнять искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

17.5. Приступая к оказанию первой помощи во время пожара, необходимо четко представлять последовательность действий в конкретной ситуации, время играет решающую роль.